

様式第 6 号（第 8 条関係）

消防法令違反对象物一覧表

|       |             |                   |
|-------|-------------|-------------------|
| 防火対象物 | 名 称         | 北本セレモホール          |
|       | 所 在 地       | 北本市宮内七丁目 1 7 9 番地 |
| 違反の内容 | 違 反 事 項     | 屋内消火栓設備の未設置       |
|       | 根拠法令の条項     | 消防法第 1 7 条第 1 項   |
|       | 違 反 の 位 置 等 | 防火対象物全体           |
| 防火対象物 | 名 称         |                   |
|       | 所 在 地       |                   |
| 違反の内容 | 違 反 事 項     |                   |
|       | 根拠法令の条項     |                   |
|       | 違 反 の 位 置 等 |                   |
| 防火対象物 | 名 称         |                   |
|       | 所 在 地       |                   |
| 違反の内容 | 違 反 事 項     |                   |
|       | 根拠法令の条項     |                   |
|       | 違 反 の 位 置 等 |                   |
| 防火対象物 | 名 称         |                   |
|       | 所 在 地       |                   |
| 違反の内容 | 違 反 事 項     |                   |
|       | 根拠法令の条項     |                   |
|       | 違 反 の 位 置 等 |                   |
| 防火対象物 | 名 称         |                   |
|       | 所 在 地       |                   |
| 違反の内容 | 違 反 事 項     |                   |
|       | 根拠法令の条項     |                   |
|       | 違 反 の 位 置 等 |                   |